

三、监测结果

监测结果见表1。

表1 废水监测结果

监测 点位	监测项目	单位	参考 限值	监测频次及监测结果		
				第1次	第2次	第3次
废水总 排口	pH	无量纲	6-9	6.58	6.63	6.61
	悬浮物	mg/L	20	6	8	7
	氨氮	mg/L	15	2.69	2.78	2.56
	化学需氧量	mg/L	60	18	17	16
	五日生化需氧量	mg/L	20	2.0	1.7	2.1
	色度	稀释倍数	30	8	8	8
	总余氯	mg/L	0.5	0.24	0.30	0.27
	石油类	mg/L	5	0.06L	0.06L	0.09
	动植物油	mg/L	5	0.06L	0.08	0.06L
	挥发酚	mg/L	0.5	0.01L	0.01L	0.01L
	总汞	mg/L	0.05	0.43×10^{-3}	0.43×10^{-3}	0.43×10^{-3}
	总铬	mg/L	1.5	0.40×10^{-3}	0.40×10^{-3}	0.39×10^{-3}
	总砷	mg/L	0.5	0.91×10^{-3}	0.91×10^{-3}	1.00×10^{-3}
	总银	mg/L	0.5	0.04×10^{-3} L	0.04×10^{-3} L	0.04×10^{-3} L
	总镉	mg/L	0.1	0.19×10^{-3}	0.20×10^{-3}	0.21×10^{-3}
	总铅	mg/L	1.0	1.32×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.33×10^{-3}
	六价铬	mg/L	0.5	0.004L	0.004L	0.004L
	粪大肠菌群	MPN/L	500	未检出	未检出	未检出
	志贺氏菌	/	不得检出	未检出	未检出	未检出
	沙门氏菌	/	不得检出	未检出	未检出	未检出
	阴离子表面活性剂	mg/L	5	0.05L	0.05L	0.05L
	总氰化物	mg/L	0.5	0.004L	0.004L	0.004L
	总α	Bq/L	1	1.6×10^{-2} L	2.5×10^{-2}	1.6×10^{-2}
	总β	Bq/L	10	37.3×10^{-2}	41.4×10^{-2}	36.2×10^{-2}

备注：参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准。

综上所述，该批次样品检测，中方县人民医院废水总排口本次所检测因子检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准要求。

——报告结束——

报告编制：张静

报告审核：张静

报告签发：张静

第3页共3页



扫描全能王 创建