

四、分包单位信息

分包单位名称	湖南科博检测技术有限公司
分包单位地址	长沙市雨花区国际企业中西北区 12 栋 403 号
分包因子	沙门氏菌、志贺氏菌、总 α 放射性、总 β 放射性
CMA 证编号	161812050370
备注	分包因子检测结果低于方法检出限的，其结果用所使用方法的检出限值，并加标志位“L”表示；无方法检出限的项目其结果用“未检出”或“ND”表示。

五、检测结果

表 5-1 废水 检测结果

检测项目	监测点位	标准限值	是否达标
	1#: 废水总排口		
粪大肠菌群 (MPN/L)	2.8×10^3	5000	达标
沙门氏菌* (无量纲)	未检出	不得检出	达标
志贺氏菌* (无量纲)	未检出	不得检出	达标
氨氮 (mg/L)	1.78	--	--
色度 (倍)	8	--	--
总余氯 (mg/L)	0.10	--	--
pH 值 (无量纲)	7.18	6~9	达标
化学需氧量 (mg/L)	46	250	达标
五日生化需氧量 (mg/L)	11.4	100	达标
悬浮物 (mg/L)	31	60	达标
动植物油 (mg/L)	0.75	20	达标
石油类 (mg/L)	0.16	20	达标
阴离子表面活性 (mg/L)	0.05L	10	达标
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	1.0	达标
总氰化物 (mg/L)	0.004L	0.5	达标

